



**Leistungserklärung**  
**Nr. DE-002-DOP-2013-07**

- 1. Kenncode des Produkttyps:** Doppelwandige Verbindungsstücke aus Metall nach EN 1856-2:2009
- 2. Kennzeichnung:** Ausführung 1: DN ( 130-150 ) – T400-Ni-D-Vm-L01200-G  
Ausführung 2: DN ( 130-150 ) – T400-Ni-D-Vm-L01200-O
- 3. Verwendungszweck:** Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in den Schornstein, doppelwandig mit 13 mm Wärmedämmung.
- 4. Hersteller:** Möck Professionelle Rohrsysteme GmbH  
Alte Landstraße 50, 72072 Tübingen  
Tel: +49 (0) 7071 1596-0  
Email: moeck@moeck.de  
www.moeck.de
- 5. Bevollmächtigter:** Thomas Möck, Geschäftsführer
- 6. Systembewertung:** 2+
- 7. Notifizierende Stelle:** Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1004 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitäts-zertifikat ausgestellt.  
Zertifikatnummer 1004-CPD-0008/2011  
Benannte Stelle: Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart
- 8. Erklärte Leistung:** Siehe Anlage
- 9. Leistungserklärung:** Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Thomas Möck  
Geschäftsführer

Tübingen, 1.09.2013

☐

**Anlage zu Punkt 8:**

**Erklärte Leistung ( DE-002-DOP-2013-07 )**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Druckfestigkeit	Ausführung 1,2: <b>NPD</b>	EN 1856-2:2009
Zugfestigkeit	Ausführung 1,2: <b>NPD</b>	EN 1856-2:2009
Nicht senkrechte Montage	Ausführung 1,2: Max. Abstand zwischen Stützen <b>2,7m</b> bei 45° Umlenkung Max .Abstand von zwei seitlichen Halterungen <b>2,7m</b>	EN 1856-2:2009
Feuerwiderstand	Ausführung 1: DN ( 130-150 ) <b>G 250 M</b> Ausführung 1: DN ( 130-150 ) <b>O 200 M</b>	EN 1856-2:2009
Gasdichtheit/-leckage	Ausführung 1,2: <b>Ni</b>	EN 1856-2:2009
Rußbrandbeständigkeit  Nenn-Betriebstemperatur: Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung	Ausführung 1: <b>ja</b> Ausführung 2: <b>nein</b> , weil Ausführung <b>O</b>  Ausführung 1, 2: <b>T400</b>	EN 1856-2:2009
Strömungswiderstand der Verbindungsstücke	gemäß <b>EN 13384-1</b>	EN 1856-2:2009
Wärmedurchlaßwiderstand	Ausführung 1,2: $\lambda_{eff} = 0,091 \text{ (m}^2\text{-K) / W}$	EN 1856-2:2009
Kondensatbeständigkeit	Ausführung 1,2: <b>D</b>	EN 1856-2:2009
Korrosionswiderstand	Ausführung 1,2: <b>Vm</b>	EN 1856-2:2009
Frost-Tauwechselbeständigkeit	Ausführung 1,2: <b>ja</b>	EN 1856-2:2009